



**URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO**  
OFFICE OF TECHNICAL INSPECTION

Urząd Dozoru Technicznego nadzoruje bezpieczeństwo urządzeń ciśnieniowych i dźwignic

- Ocena bezpieczeństwa urządzeń technicznych, obejmuje:
  - badanie zgodności z przepisami prawa
  - ocenę systemów zapewnienia jakości wytwórców
  - certyfikację urządzeń, elementów i materiałów
  - badania i inspekcje w fazie wytwarzania i eksploatacji

■ Działalność oparta na normach serii EN 45000

Członek Europejskiej Konfederacji Organizacji Techniczno-Kontrolnych (CEOC)

Office of Technical Inspection (UDT) — supervisory organisation for safety of pressure equipment and lifting appliances

- Assessment of safety of technical installations, including:
  - examination of conformity with legal regulations
  - assessment of manufacturers quality systems
  - certification of installations, components and materials
  - tests and inspections, during manufacture and in-service

■ Activities based on the grounds of the EN 45000 series of standards

Member of European Confederation of Organisations for Testing, Inspection, Certification and Prevention (CEOC)

**CEOC**

DT:403-45/10/JK

Warszawa, dn. 13. 07. 2010

**Przedsiębiorstwo Usług  
Naukowo-Technicznych  
PRO NOVUM Sp. z o.o.  
ul. Wróbli 38  
40-534 Katowice**

**Dotyczy: instrukcji nr I/PN-122/01 z grudnia 2009 r.**

W odpowiedzi na Państwa wniosek, zawarty w piśmie znak PN/2654/2010/WB z dnia 14.05.2010 r., dotyczący uzgodnienia i zatwierdzenia do stosowania „Instrukcji badań i pomiarów diagnostycznych oraz oceny stanu technicznego rurociągów wysokoprężnych i wysokotemperaturowych w elektrowniach i elektrociepłowniach.” nr I/PN-122/01 z grudnia 2009 r., Urząd Dozoru Technicznego po dokonaniu oceny przedstawia swoje stanowisko w sprawie jej stosowania.

W opinii UDT procedura została opracowana przez Państwa z uwzględnieniem aktualnego stanu praktyki inżynierskiej i odpowiada bieżącej wiedzy w zakresie badań diagnostycznych, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny prowadzonych ocen.

Procedura może być stosowana do oceny stanu technicznego i trwałości rurociągów wysokoprężnych i wysokotemperaturowych w elektrowniach i elektrociepłowniach pod warunkiem, że przewidziane w niej uzgodnienia odnośnie wyboru najbardziej obciążonych elementów i zakresu ich badań oraz sposobu postępowania w wypadku uzyskania wyników nie spełniających kryteriów akceptacji lub wykonywania napraw i modernizacji, będą dokonywane indywidualnie z oddziałami UDT w ramach badań rurociągów.

**WICEDYREKTOR  
ZESPOŁU KOORDYNACJI INSPEKCJI**

*Robert Chudzik*

**Do wiadomości :**

UDT Oddział Katowice

TC-a/a

Konto bankowe:  
Bank Handlowy w Warszawie S.A., nr: 21 1030 1032 0000 0000 3440 9301  
Bank PKO S.A. XIII O/Warszawa, nr: 59 1240 2034 1111 0000 0306 8579  
Bank Millennium S.A. Warszawa, nr: 32 1160 2202 0000 0000 2983 8786



Centrala: (48-22) 57-22-100  
Fax: (48-22) 822-72-09  
E-mail: [udt@udt.gov.pl](mailto:udt@udt.gov.pl)



Urząd Dozoru Technicznego  
ul. Szczęśliwicka 34  
02-353 Warszawa